

Árajánlat azonosítója:	NF028744-2024
Projektszám:	CT-M397X-28383-2024
Témaszám:	C-10/2025
Mellékletek száma:	4
Ellenőr:	Kovács István
Tanúsítási projektmenedzser:	Scholz Tünde
Tárgy:	alapvizsgálati eljárás eredménye

IG Holding Kft.
8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

Böjte Gábor részére
info@kemenygyar.com

Tisztelt Böjte Gábor !

A lenti adatok szerint lefolytatott tanúsítási eljárás az alábbi eredménnyel zárult:

Gyártó: IG Holding Kft.
8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

Tanúsított üzem: IG Holding Kft.
8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

Vonatkozó műszaki előírás(ok): EN 1856-1:2009 szabvány
EN 1856-2:2009 szabvány
EN 13084-7:2012

-Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 1. rész: Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések építőelemei
-Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 2. rész: Fém béléscsővek és összekötő elemek
-7. rész: Egyhéjú acél égéstermék-elvezető berendezésekhez és acél béléscsővekhez használt hengeres acél építőelemek termékkövetelményei

Tanúsított termék(ek): KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZ-VEZETÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
(Előregyártott kémények) Fém égéstermék elvezető berendezések

"DW" típusú szerelt szigetelt kémények:
-szilárd tüzelésű égéstermék elvezető
EN 1856-1 T400 N1 W V3 L50080 G50

"Astra" típusú szerelt szigetelt kémények:
-túlnyomásos kivitelű kémények:
EN 1856-1 T600 H1 W V3 L50060 G50

"EW" típusú kéménybélés csövek és idomok:
-szilárd tüzelésű égéstermék elvezető
EN 1856-2 T400 N1 W V3 L50080 G0

"ÖH-ASTRA" típusú túlnyomásos kivitelű, szabadon álló, önhordó, duplafalú szigetelt kémények:
-túlnyomásos égéstermék elvezető, szabadon álló kémények:
EN 13084-7 T550 H0 W L20 1.4571 G

Helyszíni szemle időpontja: 2025.07.22 Ellenőrzési jegyzőkönyv kelt: 2025.08.06

Ellenőri értékelés:

Az Ellenőrzési Jegyzőkönyv összefoglaló értékelésének jóváhagyása alapján az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés:

Megfelelő a termék tanúsítási eljárásához

Az eljárás alapján kiadjuk és jelen levelünkkel megküldjük a:

1415-CPR-245-(C-10/2025) / 2025.09.25.

1415-CPR-246-(C-10/2025) / 2025.09.25.

1415-CPR-247-(C-10/2025) / 2025.09.25.

azonosítóval ellátott

EK-Üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítvány(oka)t.

Ezúton is felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tanúsítvány érvényben tartása-, a tanúsítvány érvénytelenítése-, visszavonása- és felfüggesztése feltételeit, illetve a tanúsítási eljárásban vállalt kötelezettségeiket a hivatkozott számú szerződés részét képező **Általános Szerződési Feltételek** rögzítik.

Szentendre, 2025.09.25.

Üdvözlettel:




ÉMI Nonprofit Kft.

Scholz Tünde
tanúsítási projektmenedzser



Török Ádám
tanúsítási irodavezető

Kapja:

- Címzett
- ÉMI Nonprofit Kft.

Mellékletek:

Ellenőrzési jegyzőkönyv

EK-Üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítvány

EK-Üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítvány

Üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítvány

C-10/2025 / 2025.08.06.

1415-CPR-245-(C-10/2025) / 2025.09.25.

1415-CPR-246-(C-10/2025) / 2025.09.25.

1415-CPR-247-(C-10/2025) / 2025.09.25.